

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная
общеобразовательная школа села Староиликово муниципального района Благовещенский
район Республики Башкортостан,
453456, Республика Башкортостан, Благовещенский район, село Староиликово, ул. 50 лет
Октября, 21

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

регистрации и зарегистрировавшем органе
Гайсиной Эльзе Альтафовне
ИНН 0258007233 ОГРН 1020201700837

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 07-93

от 27.04.2018 года

Управление Роспотребнадзора по
Республике Башкортостан
место выдачи

Выдано на основании акта проверки органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 07-1056 от 27.04.2018 г в МОБУ ООШ с.Староиликово и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выдаю Вам **предписание:**

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1. В здании школы 1989 года постройки провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Заменить покрытие отделки пола в кабинетах химии, физики (информатики), русского языка (имелись щели), п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Во всех кабинетах заменить классные доски на светло-зеленого цвета с антибликовым покрытием, установить лотки для задержания меловой пыли, хранение мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей- п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Кабинеты химии и физики оборудовать специальными ученическими и демонстрационными столами с покрытием устойчивым к действию агрессивных химических веществ, и защитные бортики по наружному краю стола, для обеспечения лучшей видимости

- учебно-наглядных пособий, предусмотреть подиум. Кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом, п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением-софитами (в кабинетах основы безопасности, физики (информатики), русского языка, начальных классов, башкирского языка, технологии мальчиков) -п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 6. Заменить ветхие оконные рамы во все учебных кабинетах, предусмотреть фрамуги для проветривания, п.6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;
 7. В помещениях начальных классов, лаборантских, в учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства установить умывальные раковины, п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 8. В санитарных узлах для мальчиков и девочек предусмотреть вытяжную вентиляцию, мастерская для мальчиков оборудовать механической вытяжной вентиляцией, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 9. В раздевалке для девочек при спортивном зале заменить отделку стен, что не допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 10. Для обучающихся начального общего образования установить школьные парты, обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 10. При спортивном зале имеющиеся туалеты и душевые, душевые при пищеблоке отремонтировать, п.4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 11. В туалетах установить устройства систем подогрева воды, п. 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 12. В туалетах для мальчиков и девочек предусмотреть унитазы, оборудованных сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 13. В кабинете домоводства, предусмотреть стол для черчения выкроек и раскроя-п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 14. В спортивном зале на спортивных матах предусмотреть чехлы, допускающие проводить ежедневную обработку моющими средствами-п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 15. Провести косметический ремонт во всех помещениях пищеблока: стены, потолок, заменить на полу разбитую плитку, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01.
 16. Моечные ванны для мытья овощей в доготовочном цехе, для мытья кухонной посуды подключить к канализации, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.1. СП 2.3.6.1079-01.
 17. Для мытья рук в горячем цехе, овощном цехе установить умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец, п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 18. Предусмотреть подтоварники для хранения сыпучих продуктов с высотой от пола не менее 15 см для проведения влажной уборки -п.4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08
 19. Посуда для приготовления и хранения готовых блюд (котлы) предусмотреть из нержавеющей стали, п. 4.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 20. Для обработки рыбы установить производственный стол, п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 21. Заменить производственный стол для нарезки хлеба, п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 22. Для порционирования блюд предусмотреть инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах, п.4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 23. Предусмотреть шкаф для хранения чистой посуды около раздаточной линии, п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 24. Санитарную одежду хранить отдельно от личных вещей и обуви персонала, п.13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08
 25. Над плитой, над моечными ваннами предусмотреть локальную вытяжную вентиляцию, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.4.5.СП 2.3.6.1079-01.
 26. Для поддержания температуры не ниже температуры раздачи, установить мармитную линию для первых и вторых блюд, для холодных закусок прилавков витрину, п.8.23., 8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.

27. На дверцах в шкафе для хлеба предусмотреть отверстия для вентиляции-п.8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08. п.7.26. СП 2.3.6.1079-01.
28. На пищеблоке в месте присоединения производственных ванн к канализации предусмотреть воздушные разрывы от верха приемной воронки не менее 20 мм, п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01
29. Предусмотреть металлические сетки для ополаскивания столовой посуды, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
30. Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку, предусмотреть разное механическое оборудование – предусмотреть отдельную овощерезка для готовой продукции в горячем цехе, п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.
31. Перед обеденным залом установить стационарный питьевой фонтанчик, конструктивные решения которого предусматривает ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи, п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок(и) выполнения настоящего предписания: п.п 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 до 01.09.2018 г.

Срок(и) выполнения настоящего предписания: п.п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 26, 28, 30 до 01.09.2019 г.

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения; указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до 01.09.2018 г., 01.09.2019г

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков
Николаева Г.Р

Ф.И.О., должность, наименование отдела

Г.Р. Николаева
подпись

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 27.04.2018г.

дата *Г.Р. Николаева* должность, Ф.И.О. (при наличии) *2-Д*